

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 68

Место нахождения (адрес) г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 5

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИНН 2311028845, тел.: (861) 228-57-03, 228-55-66

Директор МБОУ СОШ № 68 Фатейчев Сергей Николаевич

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	_____	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	_____	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	_____	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			_____	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	_____	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	_____	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	_____	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	в наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	отсутствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	отсутствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			_____	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
2.2. Вход 1				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	п. 4.1.12 Согласованы минимальные потребно-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
				сти с ВОИ
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется пандус в наличии с другого входа
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:			соответствует	
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0	соответствует	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
		или 1,5х1,85 м.		
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется двери железные
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется двери деревянные
2.2. Вход 2				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	п. 4.1.12 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	в наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:			соответствует	
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
свету				
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется двери железные
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется двери пластиковые
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.2.4 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:			отсутствуют	не требуются
- на стенах	С	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой по-	О, С	наличие	в наличии	п. 5.2.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
верхностью				
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	в наличии	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	_____	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	_____	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	_____	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	_____	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	_____	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	_____	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	в наличии	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				Согласованы минимальные потребности с ВОИ
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 деревянные двери
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	_____	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	_____	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	_____	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж <u>1-3</u>				
Зал зрительный, читальный, ожида-				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ния и пр.				
Количество мест для инвалидов- колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида- колясочника:			соответствует	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствует	не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	_____	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	_____	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1	_____	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	_____	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы- сота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	отсутствует	п. 7.4.7 не требуется
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	_____	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	_____	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			_____	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			_____	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете (классе):				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1 Согласованы минимальные потребности с ВОИ

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	в наличии	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Рекомендовано обустроить асфальтное покрытие; предусмотреть автостоянку для инвалидов с обозначением места специальным знаком на поверхности покрытия стоянки и на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. п. 4.2.1 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Вход 1	Рекомендуем предусмотреть рельефную тактильную полосу за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м. п. 4.1.12; изменить высоту подъема ступеней п. 4.1.12; изменить высоту порога входной наружной и внутренней дверей п. 5.1.4 Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Вход 2	Рекомендуем предусмотреть рельефную тактильную полосу за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м. п. 4.1.12; изменить высоту подъема ступеней п. 4.1.12; изменить ширину проема и высоту порога входной наружной и внутренней дверей п. 5.1.4; изменить глубину и ширину тамбура п. 5.1.7. Согласованы минимальные потребности с ВОИ

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	При обслуживании маломобильных групп населения на 2-3 этажах рекомендовано предусмотреть: поручни с обеих сторон с горизонтальным не травмирующим окончанием вверху и внизу п. 5.2.15, п. 5.2.10; предусмотреть тактильные указатели на поручнях лестниц п. 5.2.16; предусмотреть тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу п. 5.2.10; изменить ширину проема и высоту и порога двери внутренней в зону оказания услуги п. 5.1.4; изменить ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку п. 5.2.4; изменить высоту порогов или перепад высот п. 5.2.4. Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Зона оказания услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендовано предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов (п. 5.3.1) Согласованы минимальные потребности с ВОИ
Средства информации	Рекомендовано предусмотреть обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения п. 5.5.1; речевые информаторы п. 5.5.3; 5.5.4 Согласованы минимальные потребности с ВОИ

«13» января 2016г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1-го разряда отделения по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Прикубанском округе г. Краснодара
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

А.В.Григорьева
Ф.И.О.



